別記様式１

平成２９年度　　ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	南部桧山衛生処理組合				
施設名	南部桧山清掃センター				
施設所在地	北海道桧山郡江差町字田沢町６８１番地				
許可(届出)年月日	平成６年１２月１日	許可番号	設６檜第５号	技術管理者名	津村　陽介
処理能力	２２t／１６H×２炉	排ガス処理方式	バグフイルター		
ばいじんの処理方法	セメント固化		焼却灰の処理方法	セメント固化	
焼却対象廃棄物	一般廃棄物				

○ごみ搬入状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
計画収集ごみ量(t)		245.6	285.7	260.0	265.7	338.8	291.8	289.0	251.0	261.5	276.2	215.5	274.7	3,255.5
直接搬入ごみ量(t)		236.1	241.3	235.8	241.1	233.1	203.1	196.4	205.3	181.6	148.4	133.8	260.2	2,516.3
	一般廃棄物	236.1	241.3	235.8	241.1	233.1	203.1	196.4	205.3	181.6	148.4	133.8	260.2	2,516.3
	産業廃棄物													
計		481.7	527.0	495.8	506.9	572.0	494.9	485.4	456.4	443.1	424.5	349.3	535.0	5,771.9

○処理状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
１号炉	処理量(t)	319.0	379.3	417.2	492.0	324.3	318.4	299.5	176.3	299.9	261.4	242.5	349.5	3,879.2
	運転日数（日）	22	25	28	26	22	20	21	13	20	16	14	21	248
	日平均処理量(t/日)	14.5	15.2	14.9	18.9	14.7	15.9	14.3	13.6	15.0	16.3	17.3	16.6	15.6
２号炉	処理量(t)	258.5	268.2	21.5	65.0	333.5	347.4	237.4	283.7	298.1	292.8	162.7	228.4	2,797.2
	運転日数（日）	20	18	2	5	22	20	18	17	18	18	10	14	182
	日平均処理量(t/日)	12.9	14.9	10.7	13.0	15.2	17.4	13.2	16.7	16.6	16.3	16.3	16.3	15.4
粗大施設からの可燃ごみ(t/月)･内数		120.8	112.6	113.1	82.4	130.7	104.3	112.9	99.9	90.5	101.1	66.4	100.8	1,235.5
古紙・段ボール搬出量		3.8	9.1	7.4	7.3	6.7	7.2	4.8	4.9	4.1	3.8	0.0	8.2	67.2
計	処理量(t)	577.5	647.5	438.7	557.0	657.8	665.8	536.9	460.0	598.0	554.3	405.2	577.9	6,676.5
	延べ運転日数（日）	42	43	30	31	44	40	39	30	38	34	24	35	430
	日平均処理量(t/日)	13.8	15.1	14.6	18.0	15.0	16.6	13.8	15.3	15.7	16.3	16.9	16.5	15.5
	ばいじん・焼却灰排出量(t)	45.2	57.9	41.8	48.4	52.3	51.9	35.8	29.8	38.4	34.4	27.3	33.6	496.7
	鉄分排出量(t)	3.0	3.3	2.4	3.0	3.3	3.2	2.6	2.6	2.7	3.2	1.9	3.4	34.6
	不燃物排出量(t)	33.5	45.4	31.7	38.7	37.8	40.5	30.9	32.3	31.1	39.1	19.4	32.3	412.8

○排ガス及び排水の状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガスの状況（１号炉）	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	896.0	874.0	891.9	865.0	867.0	872.8	877.0	862.0	840.0	833.4	842.9	872.4	最大
		839.4	848.0	842.3	836.0	831.2	836.0	839.7	830.2	809.6	814.9	816.5	841.5	平均
		811.0	809.0	817.0	810.0	802.0	811.0	814.6	819.0	800.0	800.0	800.4	800.0	最小
	集じん機に流入する燃焼ガスの温度（℃）	196.0	192.0	191.0	191.0	190.0	183.9	188.2	192.5	191.3	189.3	189.7	191.1	最大
		181.9	186.9	187.1	186.9	185.7	181.2	181.3	178.1	187.7	187.4	187.1	187.0	平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	69.5	60.1	68.7	63.5	66.2	63.0	69.0	67.2	65.8	65.7	63.1	59.3	最大
		51.7	38.1	43.0	50.0	47.3	50.2	50.9	50.7	45.2	47.0	43.8	44.6	平均
排ガスの状況（２号炉）	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	889.0	868.0	838.9	819.0	877.0	898.0	886.0	859.4	831.8	834.9	829.6	878.2	最大
		838.2	839.0	836.0	810.5	840.1	859.9	837.1	826.7	813.6	813.3	812.4	837.1	平均
		800.0	807.0	833.0	807.0	812.0	830.0	801.4	804.2	800.9	800.4	800.0	800.8	最小
	集じん機に流入する燃焼ガスの温度（℃）	196.0	193.0	185.0	187.0	190.0	189.0	188.4	191.2	190.6	192.0	190.4	191.6	最大
		185.0	184.5	181.5	185.5	186.1	185.0	184.8	182.7	187.6	186.9	187.8	188.5	平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	69.5	55.9	51.0	56.9	69.1	71.4	72.5	68.6	60.2	86.9	50.7	64.3	最大
		49.3	36.1	46.3	47.5	49.0	50.5	46.9	48.6	44.1	51.7	45.9	50.0	平均
排水の状況	pH													
	BOD又はCOD(mg/ℓ)													
	SS(mg/ℓ)													