

令和元年度 最終処分地施設排水基準項目水質検査結果（採取 令和2年1月22日）

分析項目	排水基準			検査結果
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/l	以下	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/l	以下	0.0005未満
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/l	以下	0.003未満
鉛及びその化合物	0.1	mg/l	以下	0.01未満
有機燐化合物	1	mg/l	以下	0.1未満
六価クロム化合物	0.5	mg/l	以下	0.05未満
砒素及びその化合物	0.1	mg/l	以下	0.01未満
シアン化合物	1	mg/l	以下	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	以下	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.1	mg/l	以下	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	以下	0.01未満
ジクロロメタン	0.2	mg/l	以下	0.01未満
四塩化炭素	0.02	mg/l	以下	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	以下	0.002未満
1,1-ジクロロエチレン	1	mg/l	以下	0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	以下	0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	3	mg/l	以下	0.01未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	以下	0.002未満
1,3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l	以下	0.002未満
チウラム	0.06	mg/l	以下	0.006未満
シマジン	0.03	mg/l	以下	0.003未満
チオベンカルブ	0.2	mg/l	以下	0.02未満
ベンゼン	0.1	mg/l	以下	0.01未満
セレン及びその化合物	0.1	mg/l	以下	0.01未満
1,4-ジオキサン	0.5	mg/l	以下	0.05未満
ほう素及びその化合物	50	mg/l	以下	0.6
ふっ素及びその化合物	15	mg/l	以下	0.5未満
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	mg/l	以下	10.0
水素イオン濃度	5.8~8.6	—	以下	7.8
生物化学的酸素要求量	60	mg/l	以下	0.5未満
浮遊物質	60	mg/l	以下	5
n-Hex(鉱油)	5	mg/l	以下	0.5未満
n-Hex(動植)	30	mg/l	以下	0.5未満
フェノール類含有量	5	mg/l	以下	0.5未満
銅含有量	3	mg/l	以下	0.01
亜鉛含有量	2	mg/l	以下	0.01
溶解性鉄含有量	10	mg/l	以下	0.01未満
溶解性マンガン含有量	10	mg/l	以下	0.01未満
クロム含有量	2	mg/l	以下	0.01未満
大腸菌群数	3000	個/cm <sup>3</sup>	以下	2