

令和 6 年度 ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施 設 設 置 者 名	南部桧山衛生処理組合	施 設 名	南部桧山清掃センター
施 設 所 在 地	北海道桧山郡江差町字田沢町 6 8 1 番地	許可(届出)年月日	平成 6 年 1 2 月 1 日
許 可 番 号	設 6 檜第 5 号	技 術 管 理 者 名	高 井 卓 巳
処 理 能 力	2 2 t / 1 6 H × 2 炉	排 ガ ス 処 理 方 式	バグフィルター
ば い じ ん の 処 理 方 法	セメント固化	焼却灰の処理方法	セメント固化
焼 却 対 象 廃 棄 物	一般廃棄物	—	—

○ごみ搬入状況

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
計画収集ごみ量(t)	232.9	248.6	202.2	235.8	284.1	239.7	235.6	206.5	223.4	229.0	174.7	200.7	2,713.2
直接搬入ごみ量(t)	202.1	225.6	205.6	325.8	197.3	183.0	192.9	216.2	151.4	155.8	111.1	166.4	2,333.2
一般廃棄物	202.1	225.6	205.6	325.8	197.3	183.0	192.9	216.2	151.4	155.8	111.1	166.4	2,333.2
産業廃棄物													
計	435.0	474.2	407.8	561.6	481.4	422.7	428.5	422.7	374.8	384.8	285.8	367.1	5,046.4

○処理状況

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
1 号 炉	処理量(t)	262.5	321.5	257.5	257.0	264.5	248.8	292.6	237.3	205.6	198.6	95.3	2,919.9
	運転日数(日)	19	21	15	16	17	17	22	20	15	12	7	201
	日平均処理量(t/日)	13.8	15.3	17.2	16.1	15.6	14.6	13.3	11.9	13.7	16.6	13.6	14.5
2 号 炉	処理量(t)	326.7	340.4	296.6	328.1	355.3	255.3	249.3	265.1	267.7	308.1	237.3	3,429.9
	運転日数(日)	22	22	18	20	20	16	18	19	19	18	15	222
	日平均処理量(t/日)	14.9	15.5	16.5	16.4	17.8	16.0	13.9	14.0	14.1	17.1	15.8	15.5
粗大施設からの可燃ごみ(t/月)・内数		157.9	152.5	125.1	152.2	158.0	130.8	147.3	109.0	122.2	111.0	96.9	1,594.9
古紙・段ボール搬出量		7.7	4.2	4.9	3.6	2.8	3.4	4.8	4.2	3.5	0.0	3.3	50.0
計	処理量(t)	589.2	661.9	554.1	585.1	619.8	504.1	541.9	502.4	473.3	506.7	332.6	6,349.8
	延べ運転日数(日)	41	43	33	36	37	33	40	39	34	30	22	423
	日平均処理量(t/日)	14.4	15.4	16.8	16.3	16.8	15.3	13.5	12.9	13.9	16.9	15.1	180.9
	ばいじん・焼却灰排出量(t)	33.9	44.1	35.5	37.7	36.5	30.2	36.3	30.3	32.2	31.8	19.6	401.9
	鉄分排出量(t)	3.6	4.0	2.9	3.1	4.8	3.2	2.6	1.3	0.0	0.0	0.8	26.5
	不燃物排出量(t)	45.8	56.3	42.2	44.3	49.3	36.6	35.9	31.6	31.9	38.8	18.1	464.5

○排ガス及び排水の状況

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
排ガスの状況 (1号炉)	燃焼室中の燃焼ガスの温度 (℃)	840.1	861.6	865.2	838.0	833.5	811.2	831.9	839.6	816.5	823.1	806.2	832.0	最大
		810.9	835.1	829.1	810.1	810.8	801.9	807.1	809.7	806.2	811.8	801.7	807.9	平均
		800.0	805.3	800.0	800.0	800.0	800.0	800.0	800.0	800.0	800.0	800.0	800.0	最小
	集じん機に流入する燃焼ガスの温度 (℃)	183.6	182.9	187.0	183.3	183.4	186.7	182.6	194.3	183.3	176.7	175.9	179.1	最大
		180.4	179.1	180.4	179.7	179.7	181.0	179.9	181.0	177.9	174.0	173.8	174.7	平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度 (ppm)	72.5	72.6	71.6	62.5	64.5	64.2	67.6	77.0	79.0	66.9	60.8	78.9	最大
		50.0	49.2	50.2	48.4	45.4	50.4	50.9	53.0	52.0	54.3	44.8	50.2	平均
排ガスの状況 (2号炉)	燃焼室中の燃焼ガスの温度 (℃)	868.0	870.7	853.4	877.0	890.8	925.0	876.8	856.0	832.8	831.0	824.8	819.4	最大
		836.7	834.6	836.4	830.2	855.3	831.7	829.5	818.5	809.0	806.1	810.3	805.7	平均
		802.1	816.0	809.3	800.0	809.9	800.0	801.5	801.4	800.0	800.0	800.0	800.0	最小
	集じん機に流入する燃焼ガスの温度 (℃)	183.0	183.7	184.4	183.9	184.0	188.0	185.5	183.7	181.7	178.5	177.4	181.0	最大
		179.5	179.9	179.7	180.4	180.4	180.0	180.1	180.1	177.0	174.3	174.5	173.6	平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度 (ppm)	75.9	73.4	69.4	64.9	76.5	71.6	70.4	69.0	61.6	76.1	69.2	81.0	最大
		50.8	49.6	51.4	50.4	54.3	50.8	52.8	51.9	51.0	56.0	48.7	53.6	平均
排水の状況	pH													
	BOD又はCOD(mg/ℓ)													
	SS(mg/ℓ)													

注 1) 排ガスのばい煙測定、ばいじん等のダイオキシン類測定、焼却残渣の熱しやく減量測定、排水の水質測定、ごみ質調査、精密機能検査等を実施した場合は、計量証明書等を添付すること。

注 2) その他参考事項がある場合は別紙(様式自由)で報告すること。