

令和 7 年度 ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施 設 設 置 者 名	南部松山衛生処理組合	施 設 名	南部松山清掃センター
施 設 所 在 地	北海道松山郡江差町字田沢町 6 8 1 番地	許可(届出)年月日	平成 6 年 1 2 月 1 日
許 可 番 号	設 6 檜第 5 号	技 術 管 理 者 名	高 井 卓 巳
処 理 能 力	2 2 t / 1 6 H × 2 炉	排 ガ ス 処 理 方 式	バグフィルター
ば い じ ん の 処 理 方 法	セメント固化	焼却灰の処理方法	セメント固化
焼 却 対 象 廃 棄 物	一般廃棄物	—	—

○ごみ搬入状況

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
計画収集ごみ量(t)	193. 0	236. 7	212. 1	222. 4									864. 2
直接搬入ごみ量(t)	185. 4	184. 3	202. 7	234. 8									807. 2
一般廃棄物	185. 4	184. 3	202. 7	234. 8									807. 2
産業廃棄物													
計	378. 4	421. 0	414. 8	457. 2									1, 671. 4

○処理状況

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
1 号 炉	処理量(t)	275. 9	296. 8	232. 1	310. 3								1, 115. 1
	運転日数(日)	19	20	16	21								76
	日平均処理量(t/日)	14. 5	14. 8	14. 5	14. 8								14. 7
2 号 炉	処理量(t)	287. 0	283. 6	293. 7	275. 6								1, 139. 9
	運転日数(日)	19	19	19	18								75
	日平均処理量(t/日)	15. 1	14. 9	15. 5	15. 3								15. 2
粗大施設からの可燃ごみ(t/月)・内数		153. 9	160. 0	136. 8	144. 5								595. 2
古紙・段ボール搬出量		4. 1	3. 4	3. 1	4. 2								14. 8
計	処理量(t)	562. 9	580. 4	525. 8	585. 9								2, 255. 0
	延べ運転日数(日)	38	39	35	39								151
	日平均処理量(t/日)	14. 8	14. 9	15. 0	15. 0								59. 7
	ばいじん・焼却灰排出量(t)	36. 6	38. 2	32. 1	37. 5								144. 4
	鉄分排出量(t)	3. 3	3. 5	3. 0	3. 1								12. 9
	不燃物排出量(t)	42. 5	43. 9	40. 0	39. 5								165. 9

○排ガス及び排水の状況

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
排 ガ ス の 状 況 (1 号 炉)	燃焼室中の燃焼ガスの温度(℃)	843. 0	847. 0	819. 7	837. 8								最大
		811. 1	818. 2	804. 4	809. 5								平均
		800. 0	800. 0	800. 0	800. 0								最小
	集じん機に流入する燃焼ガスの温度(℃)	180. 3	178. 7	182. 9	184. 0								最大
		174. 6	175. 2	178. 3	180. 3								平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度(ppm)	68. 7	70. 8	71. 8	74. 1								最大
		53. 8	49. 1	56. 5	53. 3								平均
排 ガ ス の 状 況 (2 号 炉)	燃焼室中の燃焼ガスの温度(℃)	869. 1	848. 2	857. 2	844. 0								最大
		813. 9	815. 0	817. 3	733. 8								平均
		800. 0	800. 0	800. 0	0. 0								最小
	集じん機に流入する燃焼ガスの温度(℃)	180. 9	190. 1	188. 7	188. 3								最大
		174. 2	181. 4	184. 6	183. 6								平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度(ppm)	76. 9	68. 7	72. 4	62. 7								最大
		55. 1	56. 1	56. 1	51. 3								平均
排 水 の 状 況	pH												
	BOD又はCOD(mg/ℓ)												
	SS(mg/ℓ)												

注 1) 排ガスのばい煙測定、ばいじん等のダイオキシン類測定、焼却残渣の熱しやく減量測定、排水の水質測定、ごみ質調査、精密機能検査等を実施した場合は、計量証明書等を添付すること。

注 2) その他参考事項がある場合は別紙(様式自由)で報告すること。