

## 令和7年度 最終処分地施設 維持管理状況報告書

|         |            |        |                     |        |                       |
|---------|------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|
| 設置主体名   | 南部桧山衛生処理組合 | 施設名    | 一般廃棄物最終処分地施設        | 設置許可番号 | 衛施第191-13号            |
| 設置許可年月日 | 平成5年12月22日 | 設置場所   | 檜山郡江差町字柳崎町9番地       | 埋立地容積  | 97,000 m <sup>3</sup> |
| 技術管理者名  | 上 戸 等      | 汚水処理方式 | 生物処理(回転円盤方式) + 凝集沈殿 | 汚水処理能力 | 60 m <sup>3</sup> /日  |

### ○ 埋立状況

|                         | 4月    | 5月   | 6月   | 7月    | 8月   | 9月   | 10月   | 11月  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計       |
|-------------------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-----|----|----|----|---------|
| 埋立ごみ量 (t)               | 104.7 | 90.7 | 79.5 | 99.2  | 89.4 | 77.3 | 91.8  | 78.3 |     |    |    |    | 710.9   |
| 可燃 (t)                  | 80.8  | 82.1 | 73.0 | 92.6  | 82.1 | 69.9 | 79.5  | 57.1 |     |    |    |    | 617.1   |
| 焼却残渣 (t)                | 79.1  | 82.1 | 72.1 | 77.0  | 79.1 | 67.3 | 76.8  | 53.8 |     |    |    |    | 587.3   |
| 固化物 (t)                 | 36.6  | 38.2 | 32.1 | 37.5  | 35.6 | 31.1 | 34.9  | 28.6 |     |    |    |    | 274.6   |
| 鉄分 (t)                  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  |     |    |    |    | 0.0     |
| 不燃物 (t)                 | 42.5  | 43.9 | 40.0 | 39.5  | 43.5 | 36.2 | 41.9  | 25.2 |     |    |    |    | 312.7   |
| 直接埋立 (t)                | 1.7   | 0.0  | 0.9  | 15.6  | 3.0  | 2.6  | 2.7   | 3.3  |     |    |    |    | 29.8    |
| ごみ                      | 1.7   | 0.0  | 0.9  | 15.6  | 3.0  | 2.6  | 2.7   | 3.3  |     |    |    |    | 29.8    |
| 汚泥                      | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  |     |    |    |    | 0.0     |
| 不燃 (t)                  | 23.9  | 8.6  | 6.5  | 6.6   | 7.3  | 7.4  | 12.3  | 21.2 |     |    |    |    | 93.8    |
| 中間処理残渣 (t)              | 1.7   | 1.7  | 1.7  | 3.4   | 3.1  | 3.4  | 5.7   | 17.9 |     |    |    |    | 38.6    |
| 粗大不燃物 (t)               | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 10.4 |     |    |    |    | 10.4    |
| 粗大結束物 (t)               | 1.7   | 1.7  | 1.7  | 3.4   | 3.1  | 3.4  | 5.7   | 7.5  |     |    |    |    | 28.2    |
| 直接埋立 (t)                | 22.2  | 6.9  | 4.8  | 3.2   | 4.2  | 4.0  | 6.6   | 3.3  |     |    |    |    | 55.2    |
| ごみ                      | 22.2  | 6.9  | 4.8  | 3.2   | 4.2  | 4.0  | 6.6   | 3.3  |     |    |    |    | 55.2    |
| 汚泥                      | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  |     |    |    |    | 0.0     |
| 埋立ごみ量 (m <sup>3</sup> ) | 110.1 | 92.8 | 81.4 | 104.3 | 92.1 | 80.0 | 95.9  | 82.8 |     |    |    |    | 739.4   |
| 覆土量 (t)                 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 413.0 | 0.0  |     |    |    |    | 413.0   |
| 覆土量 (m <sup>3</sup> )   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 258.1 | 0.0  |     |    |    |    | 258.1   |
| 埋立量合計 (t)               | 104.7 | 90.7 | 79.5 | 99.2  | 89.4 | 77.3 | 504.8 | 78.3 |     |    |    |    | 1,123.9 |
| 埋立量合計 (m <sup>3</sup> ) | 110.1 | 92.8 | 81.4 | 104.3 | 92.1 | 80.0 | 354.0 | 82.8 |     |    |    |    | 997.5   |

埋立残容量 49,025 m<sup>3</sup>      ※ 令和 7 年 6 月 13 日時点

### ○ 浸出水・放流水等の状況

|     | 4月                        | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月 | 12月  | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 |
|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|----|----|----|-----|
| 浸出水 | PH                        | 8.1  | 8.1  | 7.7  | 8.0  | 7.9  | 8.0  | 7.9 | 7.9  |    |    |    | 8.1 |
|     | BOD (mg/ℓ)                | 1.1  | 0.8  | 1.4  | 0.7  | 0.7  | 1.1  | 1.1 | 1.7  |    |    |    | 1.7 |
|     | SS (mg/ℓ)                 | 4    | 9    | 14   | 8    | 2    | 2    | 3   | 1    |    |    |    | 14  |
| 放流水 | PH                        | 7.8  | 7.7  | 7.5  | 7.7  | 7.9  | 7.9  | 7.3 | 7.6  |    |    |    | 7.9 |
|     | BOD (mg/ℓ)                | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 |    |    |    | 0.5 |
|     | SS (mg/ℓ)                 | 5    | 6    | 6    | 5    | 2    | 1    | 3   | 3    |    |    |    | 6   |
| 地下水 | 上流 Cl <sup>-</sup> (mg/ℓ) | 48   | 47   | 47   | 43   | 46   | 44   | 43  | 46   |    |    |    | 48  |
|     | 下流 Cl <sup>-</sup> (mg/ℓ) | 70   | 79   | 63   | 130  | 60   | 98   | 97  | 61   |    |    |    | 130 |

### ○ その他施設の状況

|           | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| 悪臭の発散状況   | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適   | 適   |     |    |    |    |   |
| 害虫等の発生状況  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無   | 無   |     |    |    |    |   |
| 覆土の状況     | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適   | 適   |     |    |    |    |   |
| ごみの飛散、流出  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適   | 適   |     |    |    |    |   |
| 浸出水の内部貯留  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無   | 無   |     |    |    |    |   |
| 法面、擁壁等の崩壊 | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無   | 無   |     |    |    |    |   |

毎年6月30日までに、前年度分の状況を報告すること。