別記様式１

令和８年度　ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	南部桧山衛生処理組合	施設名	南部桧山清掃センター
施設所在地	北海道桧山郡江差町字田沢町６８１番地	許可(届出)年月日	平成６年１２月１日
許可番号	設６檜第５号	技術管理者名	松原　圭他
処理能力	２２t／１６H×２炉	排ガス処理方式	バグフイルター
ばいじんの処理方法	セメント固化	焼却灰の処理方法	セメント固化
焼却対象廃棄物	一般廃棄物	－	－

○ごみ搬入状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
計画収集ごみ量(t)		204.8	199.6											404.4
直接搬入ごみ量(t)		196.7	189.3											386.0
	一般廃棄物	196.7	189.3											386.0
	産業廃棄物													
計		401.5	388.9	289.9										1,080.3

○処理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	処理量(t)	285.4	239.9											525.3
	運転日数（日）	18	15											33
	日平均処理量(t/日)	15.9	16.0											15.9
2号炉	処理量(t)	279.5	297.8											577.3
	運転日数（日）	17	17											34
	日平均処理量(t/日)	16.4	17.5											17.0
粗大施設からの可燃ごみ(t/月)・内数		107.9	117.9											225.8
古紙・段ボール搬出量		7.1	3.4											10.5
計	処理量(t)	564.9	537.7											1,102.6
	延べ運転日数（日）	35	32											67
	日平均処理量(t/日)	16.1	16.8											32.9
	ばいじん・焼却灰排出量(t)	34.4	35.6											70.0
	鉄分排出量(t)	7.6	4.3											11.9
	不燃物排出量(t)	34.0	38.0											72.0

○排ガス及び排水の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガスの状況（1号炉）	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	845.0	852.1											最大
		817.0	823.8											平均
		800.0	800.0											最小
	集じん機に流入する燃焼ガスの温度（℃）	184.8	181.2											最大
		180.4	179.7											平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	67.3	64.5											最大
		52.2	54.1											平均
排ガスの状況（2号炉）	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	846.7	862.6											最大
		817.9	836.5											平均
		800.0	809.0											最小
	集じん機に流入する燃焼ガスの温度（℃）	183.0	182.3											最大
		180.0	180.1											平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	70.5	67.3											最大
		53.5	50.9											平均
排水の状況	pH													
	BOD又はCOD(mg/ℓ)													
	SS(mg/ℓ)													

注１）　排ガスのばい煙測定、ばいじん等のダイオキシン類測定、焼却残渣の熱しゃく減量測定、排水の水質測定、ごみ質調査、精密機能検査等を実施した場合は、計量証明書等を添付すること。

注２）　その他参考事項がある場合は別紙（様式自由）で報告すること。