

令和 8 年度 ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	南部桧山衛生処理組合	施設名	南部桧山清掃センター
施設所在地	北海道桧山郡江差町字田沢町 6 8 1 番地	許可(届出)年月日	平成 6 年 1 2 月 1 日
許可番号	設 6 檜第 5 号	技術管理者名	松原 圭他
処理能力	2 2 t / 1 6 H × 2 炉	排ガス処理方式	バグフィルター
ばいじんの処理方法	セメント固化	焼却灰の処理方法	セメント固化
焼却対象廃棄物	一般廃棄物	—	—

○ごみ搬入状況

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
計画収集ごみ量(t)	204. 8	199. 6	207. 5										611. 9
直接搬入ごみ量(t)	196. 7	189. 3	208. 7										594. 7
一般廃棄物	196. 7	189. 3	208. 7										594. 7
産業廃棄物													
計	401. 5	388. 9	418. 2	196. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	1, 402. 8

○処理状況

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
1 号 炉	処理量(t)	285. 4	239. 9	361. 4									886. 7
	運転日数(日)	18	15	22									55
	日平均処理量(t/日)	15. 9	16. 0	16. 4									16. 1
2 号 炉	処理量(t)	279. 5	297. 8	350. 9									928. 2
	運転日数(日)	17	17	21									55
	日平均処理量(t/日)	16. 4	17. 5	16. 7									16. 9
粗大施設からの可燃ごみ(t/月)・内数		107. 9	117. 9	129. 5									355. 3
古紙・段ボール搬出量		7. 1	3. 4	3. 4									13. 9
計	処理量(t)	564. 9	537. 7	712. 3									1, 814. 9
	延べ運転日数(日)	35	32	43									110
	日平均処理量(t/日)	16. 1	16. 8	16. 6									49. 5
	ばいじん・焼却灰排出量(t)	34. 4	35. 6	40. 5									110. 5
	鉄分排出量(t)	7. 6	4. 3	3. 7									15. 6
	不燃物排出量(t)	34. 0	38. 0	43. 4									115. 4

○排ガス及び排水の状況

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
排ガスの状況(1号炉)	燃焼室中の燃焼ガスの温度(℃)	845. 0	852. 1	846. 0									最大
		817. 0	823. 8	821. 0									平均
		800. 0	800. 0	800. 0									最小
	集じん機に流入する燃焼ガスの温度(℃)	184. 8	181. 2	181. 7									最大
		180. 4	179. 7	179. 0									平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度(ppm)	67. 3	64. 5	71. 0									最大
排ガスの状況(2号炉)	燃焼室中の燃焼ガスの温度(℃)	846. 7	862. 6	858. 4									最大
		817. 9	836. 5	829. 1									平均
		800. 0	809. 0	800. 0									最小
	集じん機に流入する燃焼ガスの温度(℃)	183. 0	182. 3	186. 2									最大
		180. 0	180. 1	176. 5									平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度(ppm)	70. 5	67. 3	70. 3									最大
排水の状況	pH												
	BOD又はCOD(mg/ℓ)												
	SS(mg/ℓ)												

注 1) 排ガスのばい煙測定、ばいじん等のダイオキシン類測定、焼却残渣の熱しゃく減量測定、排水の水質測定、ごみ質調査、精密機能検査等を実施した場合は、計量証明書等を添付すること。

注 2) その他参考事項がある場合は別紙(様式自由)で報告すること。