

令和 8 年度 ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	南部松山衛生処理組合	施設名	南部松山清掃センター
施設所在地	北海道松山郡江差町字田沢町 6 8 1 番地	許可(届出)年月日	平成 6 年 1 2 月 1 日
許可番号	設 6 檜第 5 号	技術管理者名	松原 圭他
処理能力	2 2 t / 1 6 H × 2 炉	排ガス処理方式	バグフィルター
ばいじんの処理方法	セメント固化	焼却灰の処理方法	セメント固化
焼却対象廃棄物	一般廃棄物	—	—

○ごみ搬入状況

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
計画収集ごみ量(t)	204. 8	199. 6	207. 5	206. 7									818. 6
直接搬入ごみ量(t)	196. 7	189. 3	208. 7	217. 3									812. 0
一般廃棄物	196. 7	189. 3	208. 7	217. 3									812. 0
産業廃棄物													
計	401. 5	388. 9	416. 2	424. 0									1, 630. 6

○処理状況

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
1 号炉	処理量(t)	285. 4	239. 9	361. 4	315. 0								1, 201. 7
	運転日数(日)	18	15	22	21								76
	日平均処理量(t/日)	15. 9	16. 0	16. 4	15. 0								15. 8
2 号炉	処理量(t)	279. 5	297. 8	350. 9	343. 8								1, 272. 0
	運転日数(日)	17	17	21	22								77
	日平均処理量(t/日)	16. 4	17. 5	16. 7	15. 6								16. 5
粗大施設からの可燃ごみ(t/月)・内数	107. 9	117. 9	129. 5	131. 7									487. 0
古紙・段ボール搬出量	7. 1	3. 4	3. 4	3. 8									17. 7
計	処理量(t)	564. 9	537. 7	712. 3	658. 8								2, 473. 7
	延べ運転日数(日)	35	32	43	43								153
	日平均処理量(t/日)	16. 1	16. 8	16. 6	15. 3								64. 8
	ばいじん・焼却灰排出量(t)	34. 4	35. 6	40. 5	38. 7								149. 2
	鉄分排出量(t)	7. 6	4. 3	3. 7	3. 4								19. 0
	不燃物排出量(t)	34. 0	38. 0	43. 4	42. 7								158. 1

○排ガス及び排水の状況

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
排ガスの状況(1号炉)	燃焼室中の燃焼ガスの温度(℃)	845. 0	852. 1	846. 0	843. 6								最大
		817. 0	823. 8	821. 0	818. 6								平均
		800. 0	800. 0	800. 0	800. 0								最小
	集じん機に流入する燃焼ガスの温度(℃)	184. 8	181. 2	181. 7	185. 0								最大
		180. 4	179. 7	179. 0	180. 4								平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度(ppm)	67. 3	64. 5	71. 0	68. 2								最大
		52. 2	54. 1	51. 7	54. 2								平均
	燃焼室中の燃焼ガスの温度(℃)	846. 7	862. 6	858. 4	856. 9								最大
		817. 9	836. 5	829. 1	826. 4								平均
		800. 0	809. 0	800. 0	800. 0								最小
排ガスの状況(2号炉)	集じん機に流入する燃焼ガスの温度(℃)	183. 0	182. 3	186. 2	186. 9								最大
		180. 0	180. 1	176. 5	181. 9								平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度(ppm)	70. 5	67. 3	70. 3	68. 6								最大
		53. 5	50. 9	52. 6	51. 1								平均
排水の状況	pH												
	BOD又はCOD(mg/ℓ)												
	SS(mg/ℓ)												

注 1) 排ガスのばい煙測定、ばいじん等のダイオキシン類測定、焼却残渣の熱しゃく減量測定、排水の水質測定、ごみ質調査、精密機能検査等を実施した場合は、計量証明書等を添付すること。

注 2) その他参考事項がある場合は別紙(様式自由)で報告すること。